



Città di Angera
Il Sindaco

Prot. 2022/della PEC

Angera, 27 maggio 2022

Gruppo civico ALLEA – L'Angera che serve

C.A. Dott. Milo Manica

Oggetto: Vs. interrogazione prot. 2022/6720 avente oggetto: "Gestione acqua potabile erogata da Alfa S.r.l."

Con la presente si riscontra la Vs. interrogazione a risposta scritta in oggetto evidenziata, riportando le risposte alle Vs. quattro domande:

1 - L'Amministrazione comunale ha richiesto chiarimenti alla società Alfa s.r.l. la quale ha riscontrato come segue:

"Nel comune di Angera è presente un unico punto di clorazione presso il serbatoio Rocca Bassa al fine di garantire la cloro copertura dell'acqua erogata in rete dai serbatoi Rocca Bassa e Rocca Alta (caricato dal serbatoio Rocca Bassa tramite pompa di rilancio).

Inoltre, anche l'acqua in ingresso ai serbatoi Sopra Soara e Capronno risulta clorata, in quanto caricati dall'acquedotto provinciale di Barza (comune di Ispra), dove è necessario effettuare una disinfezione con ipoclorito di sodio per garantire la cloro copertura del lungo tratto di acquedotto provinciale che va a servire diversi comuni della provincia di Varese.

Tuttavia il cloro residuo che viene monitorato dagli operatori di Alfa nei punti di erogazione in rete sull'acquedotto di Angera, non si è mai discostato da quanto consigliato nel D.Lgs 31/01 (0,2 mg/L).

In data odierna 09/05/2022 gli operatori di Alfa hanno effettuato una verifica del cloro residuo in uscita da tutti i serbatoi che servono direttamente la rete del comune di Angera (Serbatoio Rocca Alta, Rocca Bassa, Capronno e Sopra Soara) e i valori sono sempre risultati inferiori a 0,2 mg/L (valore consigliato dalla normativa vigente in merito alle acque destinate al consumo umano D. Lgs 31/01)".

2 - Si ricorda che Alfa S.r.l. gestisce il servizio idrico integrato per conto dell'ATO Provinciale. Trattasi di società a totale capitale pubblico, controllata da Enti Pubblici. Non spetta al Comune definire le procedure per il trattamento delle acque erogate essendo il controllo demandato per legge al laboratorio interno della società e, quale soggetto terzo, all'ATS Insubria.

3 - Per quanto sopra, essendo già identificati per legge i soggetti deputati al controllo, ulteriori controlli da parte di privati incaricati dal Comune costituirebbero una spesa non giustificata.

Stampa illeggibile

4 - In ordine all'acqua erogata dalla "casetta dell'acqua", la ditta concessionaria a specifica domanda ha risposto quanto segue:

"Le procedure aziendali prevedono delle sanificazioni standard: quella al momento dell'installazione e una ogni sei mesi.

Definiamo, invece, "speciali" quelle che avvengono a seguito di un periodo di inattività, di segnalazioni o di non conformità emerse dalle analisi in autocontrollo.

Ogni intervento effettuato dai nostri tecnici viene registrato sia sul gestionale sia su appositi moduli conservati all'interno della struttura.

La sostituzione dei filtri avviene in concomitanza con la sanificazione semestrale, mentre quella della lampada UV avviene con cadenza annuale.

Nello specifico, la casa in oggetto è stata sanificata nel mese di aprile."

Con l'occasione, si porgono distinti saluti.



Il Sindaco
(Alessandro Paladini Molgora)

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the printed name of the Mayor.